

※事前に必ず内容をご確認ください

取扱説明書

07/04/16 改訂

407 型 フートバルブ

株式会社 ヴィ・アイ・シー
(旧社名 東洋エンビ株式会社)

〒522-0038

滋賀県彦根市西沼波町 281-1

TEL 0749-23-2121

Fax 0749-23-2125

1. ご使用になる前に

- (1) 製品を取り出された後、製品に損傷などの異常がないかご確認ください。また、ご注文の内容と間違いがないかご確認ください。なお保証の際に、製品のロット No が必要になりますので、製品に添付しているロット No をお控えください。
- (2) 使用される液体の種類・温度など実績のない条件で使用される場合は、事前に必ず弊社にご相談ください。

2. 配管・取付け上の注意

- (1) 配管は、ポンプの吸込側・吐出側ともに必ず硬質塩化ビニール(PVC)製をご使用ください。
- (2) フランジ接続には、必ず FF(Flat Face)型フランジおよび全面がasketをご使用ください。これら以外の接続方法では本製品が損傷する恐れがあります。
- (3) 配管の接続工事に使用される接着剤やシール材が本製品内部に流入しないようにご注意ください。接着剤やシール材が弁体あるいは弁座に付着すると漏れの原因となります。
- (4) 何らかの理由で、吸込管の振動が予想される場合は、吸込管に適当な振れ止め・支持具を設けて、本製品に曲げ・ねじれなどの負荷がかからないようにしてください。
- (5) 吸込みには一般的に吸込槽を設けますが、吸込み口付近(本製品付近)は吸込液が滑らかに吸込まれるようにして、空気の吸込みや渦が発生しないようにしてください。たとえば、本製品を吸込槽の壁に近付け過ぎたり、水面下の浅い位置に設置することはお止めください。また沈殿物や砂利などを吸込み易くなるので本製品を吸込槽の底面に近付け過ぎることも避けてください。
- (6) 同一の吸込槽内で、数台のポンプで吸込みを行う場合は、各ポンプの吸込みが相互に干渉し、吸込み状態が不安定にならないように吸込管の配置をご検討ください。
- (7) 吸込槽への異物の流入は厳禁です。吸込槽に異物の混入が予想される場合は、スクリーンなどで濾過した後に液体を吸込槽に導いてから吸込みを行うようにしてください。
- (8) 吸込みポンプを OFF すると吸込み液が逆流し、本製品やポンプに過剰な負荷がかかる恐れがあります。ウォーターハンマー等による過剰な負荷が本製品やポンプにかからないようにポンプ吐出側にチャッキバルブを設けるなどの対策をご検討ください。
- (9) 出荷後日数が経過すると、温度変化や振動等によりホルトが緩む可能性があります。使用前にホルトの締付け具合を確認し、緩んでいる場合は増締めしてください。ただし締付けが不均一になると液漏れの原因となりますので十分ご注意ください。
- (10) 通常発生し得る不具合を十分に考慮して、適切な安全対策を施してください。

3. 保守・点検上の注意

- (1) 漏れが発生した場合、本体からストレーナー部を取外して弁体・弁座などに異物がついていないかご確認ください。異物がついている場合は、異物を除去した後にストレーナーを本体に接続しなおしてください(この時、本体とストレーナーとの締結ネジは各締結ヶ所が均等に締まるようにご注意ください。締付け力が不均一になると弁体と弁座にねじれが生じて漏れの原因となる恐れがあります)。
- (2) 清掃時や使用後に本製品を取外される時は、製品に薬液が付着している可能性がありますので取扱いには十分ご注意ください。

4. 製品仕様について

本体材質 : 硬質塩化ビニール(PVC) (FRP 補強品もあります)

パッキン材質 : EPDM(特注により FKM もあります)

接続・サイズ : フランジ式 250~300A

使用可能圧力：水(常温)としての使用可能圧力を以下に示します(単位 MPaG)

サイズ	250A	300A
圧力	0.25	0.2

※使用可能圧力とは、衝撃圧を含んだ値です。使用可能圧力以下でご使用ください(FRP 補強すると、本体強度が増すのでウォーターハンマー等の衝撃圧が表中数値×1.5倍になっても本体が破損することはありませんが、パッキン漏れを起こす恐れがあります。FRP 補強品も表中の使用可能圧力以下でご使用ください)。

試験を行う場合は、必ず水圧にて使用可能圧力×1.1倍以下の圧力で行ってください。
また高温・危険な薬液でご使用の場合は、事前に必ず弊社にご相談ください。

各部名称：下記参照

本体寸法：下記参照

5. 製品保証について

各製品について弊社検査基準に従い、寸法検査・シート漏れ検査等を実施しております。本製品の保証期間は、使用開始後 1 年(但し出荷後 1 年 3 ヶ月)です。保証期間中に不具合が発生し、原因が製品起因の場合は弊社の責任で修理・交換致します。

※天災地変等の不可抗力、取扱施工上の要因および製品能力以上あるいは特殊な条件下でのご使用が要因で破損や故障が発生した場合は、免責とさせていただきます。また本製品の不具合により誘発される損害については保証の対象外とさせていただきます。

● 407 型 フートバルブ 各部名称および本体寸法

<各部名称>

No	各部名称	個数	材質
①	本体	1	PVC
②	ストレーナー	1	PVC
③	弁体	2	PVC
④	弁パッキン	2	EPDM
⑤	パッキン押え	2	PVC
⑥	六角ボルト	1set	PVC
⑦	ピンジピン	1	SUS304
⑧	パッキン	1	EPDM
⑨	六角ボルト	1set	SUS304
⑩	六角ナット	1set	SUS304
⑪	座金	1set	SUS304

※上記材質は標準仕様になります。

<本体寸法>

(単位 mm)

材質	寸法	250A	300A
PVC	H	623	728
	W	445	490

※FRP 補強品は上記寸法に FRP 層の厚み加わります。

